

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom [TT.MM.JJJJ]	gültig bis [TT.MM.JJJJ]
G 4090033	4	04.11.2021	03.11.2025

Gegenstand der Anerkennung

Glasfass-Flachschirmsprinkler, K57, RTI-Standard
"JAFP/N" Fp

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 03.11.2021

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

J. V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik



zur Anerkennungsnummer G 4090033 vom 03.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Glasfass-Flachschirmsprinkler DN 10 hängende Bauart</p> <p>Nennauslösetemperaturen: 57, 68, 79, 93, 141, 182 und 260 °C</p> <p>5 mm Job Glasfass</p> <p>Ansprechempfindlichkeit: Standard, RTI > 80</p> <p>Material: - Sprinklerkörper: CuZn39Pb2 - Sprühteller: CuZn40Pb1</p>	<p>JAFP/N</p> <p>G5</p>		

zur Anerkennungsnummer G 4090033 vom 03.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS Prüfbericht Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen	WAL 13086 3-05.03.1096 Rev. 0	30.07.2013 10.10.2005	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4090033 vom 03.11.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

KEINE