

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

### Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG  
Sagmattstrasse 5  
CH-4710 Balsthal

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom [TT.MM.JJJJ]	gültig bis [TT.MM.JJJJ]
G 4950013	4	01.02.2022	31.01.2026

### Gegenstand der Anerkennung

Glasfass-Flachschirmsprinkler, K80, RTI-Schnell  
"JBFP/Q"

### Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

### Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07  
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 01.02.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 4950013 vom 01.02.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Glasfass-Flachschirmsprinkler DN 15 hängende Bauart</p> <p>3 mm Glasfass der Firma Job Nennauslösetemperaturen: 57, 68, 79, 93, und 141°C</p> <p>Ansprechempfindlichkeit: Schnell, RTI &lt; 50</p> <p>in den Ausführungen: - roh - verchromt - lackiert</p> <p>Material: - Sprinklerkörper: CuZn39Pb2 - Sprühteller: CuZn40Pb1</p> <p>Beschichtung des Anschlussgewindes gemäß Begutachtungsprotokoll vom 15.09.1999 mit Gewindedichtmittel LOCTITE Driseal 5061</p>	<p>JBFP/Q</p> <p>F3, F3-F</p>		

zur Anerkennungsnummer G 4950013 vom 01.02.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfberichte	WAL 94035 WAL 01029 WAL 04045 WAL 04046 WAL 04047 WAL 04055 WAL 06019 WAL 19053 201716-AU01+WAL01-PB01	01.11.1994 02.07.2001 27.08.2004 27.08.2004 27.08.2004 22.10.2004 18.04.2006 07.10.2019 11.06.2021	
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste	3-05.03.918 b	01.04.2009	1
Zusammenstellungszeichnung mit Stückliste (F3-F)	3-01.04.1359	08.08.2019	1
sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG			



**Anlage 3**

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4950013 vom 01.02.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

KEINE