

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

EuroSprinkler AG  
Sagmattstrasse 5  
CH-4710 Balsthal

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. [GDV], durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

G 4060020	4	04.05.2022	03.05.2026
-----------	---	------------	------------

Gegenstand der Anerkennung

K 160-Sprinkler  
"EBSU/Q" Su

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07  
VdS 2100-35:2014-07

Köln, den 19.04.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

ppä. Bellinghen

Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 4060020 vom 19.04.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfbericht	WAL 04029 WAL 10084	01.06.2004 05.08.2010	
Gesamtzeichnung sowie die darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen	3-02.33.1066 a	25.07.2005	1
Zusammenstellzeichnung mit Stückliste EBSU/Q Edelstahl	3-02.33.1252	28.06.2017	1
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG			

**Anlage 3**

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4060020 vom 19.04.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

KEINE