

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy]	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy]
G 410007	5	20.01.2022	19.01.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Sprinkler-Abschirmhaube/ Sprinkler-Shield
"PB/FP" Ø 115 mm, Bauhöhe 29 mm für hängende Sprinkler
"PB/FP" Ø 115 mm, construction height 29 mm for pendant
sprinkler

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-27:2009-10 (01)

Köln, den 20.01.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellinger

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert und mit sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden. Alle Ände-
rungen der Voraussetzungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle – mitsamt den
erforderlichen Unterlagen – unver-
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to enco-
sure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certifi-
cation body for fire protection
and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 410007 vom/ dated 20.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Sprinklerabschirmhaube Ø 115 mm, Bauhöhe 29 mm für hängende Flachschrimsprinkler mit 3/8", 1/2" und 3/4" Anschlussgewinde/ Sprinkler shield Ø 115 mm, construction height 29 mm for pendant flat spray sprinkler with 3/8", 1/2" and 3/4" connection thread	PB/FP		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 410007 vom/ dated 20.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 09069	01.12.2009	
Zeichnungen Abschirmhauben/ Drawings sprinkler shields			
3/8"	3-14.14.1129	12.04.2009	1
1/2"	3-14.14.1126 Revision a	12.04.2009	1
3/4"	3-14.14.1130	12.04.2009	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 410007 vom/ dated 20.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Sprinkler-Abschirmhaube 3/8" zur Verwendung mit folgenden Flachschrimsprinklern/
Sprinkler shield 3/8" for the use with following flat spray sprinklers:

Sprinklerhersteller / Manufacturer of sprinkler	Sprinklertyp(en)/ Sprinkler types	K-Faktor/ K-factor	VdS-Anerkennung/ VdS-Approval
Tyco	TY 1236 TY 1246 TY 1256	57	G 4050061 G 4050067 G 4050073

Sprinkler-Abschirmhaube 1/2" zur Verwendung mit folgenden Flachschrimsprinklern/
Sprinkler shield 1/2" for the use with following flat spray sprinklers:

Sprinklerhersteller / Manufacturer of sprinkler	Sprinklertyp(en)/ Sprinkler types	K-Faktor/ K-factor	VdS-Anerkennung/ VdS-Approval
Tyco	TY 3236 TY 3246 TY 3256	80	G 4050063 G 4050069 G 4050075
Viking	MQR-VK920	80	G 4080035
Reliable	F1FR F1S5	80	G 4080047 G 4080046

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 410007 vom/ dated 20.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Sprinkler-Abschirmhaube 3/4“ zur Verwendung mit folgenden Flachschrimsprinklern/
Sprinkler shield 3/4“ for the use with following flat spray sprinklers:

Sprinklerhersteller / Manufacturer of sprinkler	Sprinklertyp(en)/ Sprinkler types	K-Faktor/ K-factor	VdS-Anerkennung/ VdS-Approval
Tyco	TY 4236 TY 4246 TY 4256	115	G 4050065 G 4050071 G 4050077
Viking	MQR-VK922	115	G 4080036

Die Verwendung anderer Sprinklertypen ist nicht zulässig/
The use of other sprinkler types is not admissible.