



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

JOMOS EuroSprinkler AG
Sagmattstraße 5
CH-4710 Balsthal

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4970024	4	15.06.2017	14.06.2021

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Glasfass-Trockensprinkler, K80, RTI-Spezial
"DB/S" 15 mm Dsp
Anschlussgewinde 3/4" DN 20 oder 1" DN 25

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 05.04.2017

Reinermann
Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4970024 vom/ dated 05.04.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnummer Approval No.
Glasfass-Trockensprinkler hängende Bauart 15 mm Baulängen: 60 mm - 1500 mm: Anschlüsse DN 20 und 25 Baulängen: 12 mm - 59 mm: Anschluss DN 25 Nennauslösetemperaturen: 57, 68, 79, 93, 141, 182 und 260 °C Glasfassdurchmesser: 4 mm Typ F4 der Firma E. Job Ansprechempfindlichkeit: Spezial, RTI 50 – 80 Beschichtung des Anschlussgewindes gemäß Begutachtungsprotokoll vom 15.09.1999 mit Gewindedichtmittel LOCTITE Driseal 5061	DB/S		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4970024 vom/ dated 05.04.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte	WAL 94033 WAL 97012 WAL 02036 WAL 05004 WAL 09032	01.11.1994 06.06.1997 11.10.2002 03.03.2005 04.06.2009	
Baulängen: 60 mm - 1500 mm:			
Zusammenstellung	2-09.14.858 Revision c	01.04.2009	1
Stückliste	2-09.14.858 Revision c	01.04.2009	1
sowie alle darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Baulängen: 12 mm - 59 mm:			
Zusammenstellung	2-09.14.1032 Revision c	01.04.2009	1
sowie alle darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Protokoll über die Begutachtung des Beschichtungsverfahrens bei der Firma Jomos verfasst von J.J. Gautier, Koenig Verbindungstechnik AG			
Ergebnismitteilung		18.09.2003	1



Anlage / **Enclosure 3**

Seite / **Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No. G 4970024** vom/ **dated 05.04.2017**

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

KEINE